


Kornverteilung

DIN EN ISO 17892-4

Projekt : BG „Am Karpf“ Seeg
Projektnr.: 216015
Anlage: 3.1



Probenummer	—●— Schurf 11-P1	---▲--- Schurf 11-P2	---■--- Schurf 6-P2	---×--- Schurf 8-P2	+..... Schurf 8-P3
Entnahmestelle	Schurf 11	Schurf 11	Schurf 6	Schurf 8	Schurf 8
Entnahmetiefe	1m	2m	2m	1,4m	2m
Bodengruppe	GU	GU	GU	GÜ	GÜ
Bodenklass. DIN14688	Gr	Gr	Gr	siGr	siGr
Ungleichförm. Cu	172.9	31.4	66.0	-	-
Krümmungszahl Cc	15.1	4.0	7.3	-	-
Anteil < 0.063 mm	9.8 %	5.9 %	5.8 %	15.7 %	22.7 %
Frostempfindl.klasse	F2	F2	F2	F3	F3
Bodenart DIN4022	G,s',u'	G,s,u'	G,s',u'	G,u,s'	G,u,s
Bezeichnung	Moränenkies	Moränenkies	Moränenkies	Moränenkies	Moränenkies